Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
www.gov.pl/web/psse-zyrardow
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYRARDOWIE
• tel.: 46 855 32 42 • zyrardow@psse.waw.pl • ul. Stanisława Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów

Żyrardów, dnia 13 lipca 2022 r.

HKN.4300.47.2022.2

URZĄD MIEJSKI
w Mszczonowie
Biuro Podawcze
WPŁYNĘŁO
2022 -07- 18
L.dz. 13094
ilość zał. .....

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za drugi kwartał 2022 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2021 r., poz. 159 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294)

- po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:

Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
05.04.2022 r.	Badowo-Dańki, Hydrofornia	Monitoring kontrolny	BRAK
08.06.2022 r.	Badowo-Dańki, Hydrofornia	Monitoring kontrolny	Liczba bakterii gr. coli

- po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
17.05.2022 r.	Adamowice, ul. Styropianowa 2 (SOLE)	Monitoring kontrolny	BRAK
10.06.2022 r.	Badowo-Dańki, Hydrofornia	Ogólna liczba mikroorganizmów, liczba bakterii gr. coli, liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii Escherichia coli	BRAK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Badowo-Dańkach

UZASADNIENIE

W próbce wody pobranej w dniu 08.06.2022 r., punkt poboru: Hydrofornia Badowo-Dańki, stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli, wynik: 2 NPL. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze, próbka wody pobrana w dniu 10.06.2022 r. nie wykazała przekroczeń badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie podjętych i przedstawionych czynności związanych z nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Badowo-Dańkach, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego w Badowo-Dańkach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
Łukasz Szymański.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
   Pl. Piłsudskiego 1
   96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   ul. Spółdzielcza 105
   96-320 Mszczonów
3. a/a