



Łowicz, dnia 3 stycznia 2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WA.ZUZ.5.4210.990.2022.AO

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022, poz. 2625, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Adama Dziewulskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście kablową siecią elektroenergetyczną średniego napięcia pod dnem rzeki Okrzeszy w km 16+510 jej biegu, na fragmencie ujętym w przepust drogowy, na dz. ew. nr 73/1, obr. 0002 Adamówek, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie, o parametrach:
 - kabel elektroenergetyczny średniego napięcia 3xXRUHAKXS 1x120 mm² wraz z kanalizacją światłowodową typu RHDPE 40/3,7
 - w rurze osłonowej o średnicy - 160 mm
 - rzędna wierzchołka rury osłonowej 178,4 m n.p.m
 - głębokość posadowienia - 1,50 m pod dnem rzeki
 - długość przejścia - 10,0 m
 - powierzchnia gruntu pokryta wodami niezbędna do wykonania przejścia – 1,6 m²
 - metodą przewiertu sterowanego
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PUGW 2000 strefa 7:
X: 5757046.22 Y: 7467769.06
X: 5757048.75 Y: 7467774.03

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów (**celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia**)
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Łowiczu
3. aa

Sprawę prowadzi: Aneta Orlińska

mail: aneta.orldnska@wodypolskie.gov.pl tel.: (46) 811-50-60 wew. 31