




Żyrardów, dnia 18 stycznia 2023 roku

HK.N.903.33.2023.1



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za czwarty kwartał 2022 roku**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
18.10.2022 r.	HKL 06797/2022; HKL 06798/2022	Lindów, SUW	Monitoring kontrolny	zapach
13.12.2022 r.	HKL 08082/2022; HKL 08083/2022	Lindów, SUW	Monitoring kontrolny	BRAK

2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
24.10.2022 r.	SB/131892/2022	Lindów, SUW	zapach	BRAK
14.12.2022 r.	SB/157702/2022	Lindów, SUW	Monitoring kontrolny	BRAK

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Lindowie**

UZASADNIENIE


W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 18.10.2022 r., punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Lindowie, ul. Leśna, zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL 06797/2022 z dnia 21.10.2022 r., **stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: zapach, wynik: nieakceptowalny.**

Zarządca wodociągu wykonał działania naprawcze oraz przedstawił sprawozdanie z badania wody nr SB/131892/2022, pobranej w dniu 24.10.2022 r. z tego samego punktu poboru, w którym **nie stwierdzono przekroczenia parametru zapach.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie podjętych i przedstawionych czynności związanych z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, a także kontrolą wewnętrzną, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Lindowie, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego w Lindowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie


Łukasz Szymański.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Piłsudskiego I
96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
3. a/a