

(00)359007734767398750



Łowicz, dnia 7 listopada 2023 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.887.2023.AO

URZĄD MIEJSKI
w Mszczonowie
Biuro Podawcze

WPLYNĘŁO
DNIA 2023-11-13

L.dz. 2118

Ilość zał.

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Gminy Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, reprezentowanej przez Panią Beatę Gut, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak WA.ZUZ.5.4210.24.2021.PK z dnia 13 kwietnia 2021 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków przemysłowych – wód popłucznych powstających w wyniku płukania filtrów na stacji uzdatniania wody w miejscowości Lindów do stawu znajdującego się na dz. 177/1 i 178 obr. 0028 Lindów, istniejącym wylotem zlokalizowanym na dz. nr ew. 177/1, obr. 0028 Lindów, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie, w ilości:

$$Q_{\max.\text{sek.}} = 0,00083 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 3,29 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok.}} = 1200 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o dopuszczalnej zawartości substancji zanieczyszczających:

zawiesiny ogólne $\leq 35 \text{ mg/l}$

żelazo ogólne $\leq 10 \text{ mg/l}$

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziejczyk