



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.917.2023.AQ



wicz, dnia 12 stycznia 2024 r.



INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023, 1478, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Agro Foto Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 20/253, 02-972 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Łukasza Bartkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Korabiewka w km 25+280, przez teren działek ewidencyjnych nr 17/5, 16/6, 25/6 obręb 0001 Adamowice, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa przyłączy elektroenergetycznych SN-15 kV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej PV Adamowice”, o parametrach:
 - rzędna górnej krawędzi rury osłonowej - 167,25 m n.p.m.
 - rzędna dna rzeki w miejscu przekroczenia - 169,25 m n.p.m.
 - głębokość posadowienia pod dnem rzeki - 2 m
 - długość całego przejścia - 17 m
 - długość przejścia pod dnem cieku - 3 m
 - powierzchnia gruntu pokryta wodami niezbędna do wykonania przejścia – 3,48 m²
 - metodą przewiertu sterowanego

WSPÓŁRZĘDNE W GEODEZYJNYM UKŁADZIE ODNIESIENIA PUGW 2000 STREFA 7:

komora startowa X: 5756571,6 Y: 7464358,7

komora końcowa X 5756587,0 Y: 7464365,9

Z-CADYREKTORA

Tomasz Jureczyk