Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
www.gov.pl/web/psse-zyrardow
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYRARDOWIE
• tel.: 46 855 32 42 • sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl • ul. Stanisława Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie
z dnia 7.03.2024 r.
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Osuchów II
ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej
manganu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu, punkt poboru: studnia, ujęcie Osuchów II, informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz.2294).

Stwierdzone przekroczenie manganu może obniżać właściwości organoleptyczne wody (zmianę barwy, smaku i zapachu), plamienie pranej bielizny i urządzeń sanitarnych oraz powstawanie osadów w urządzeniach wodociągowych.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
Łukasz Szymański, PhDr.