



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYRARDOWIE

• tel.: 46 855 32 42 • sekretariat@psse.zyrardow@sanepid.gov.pl • ul. Stanisława Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów



URZĄD MIEJSKI	
w Mszczonowie Żyrardów, dnia 5 września 2024 r.	
Biuro Podawcze	
WPLAKO DNIA	2024-09-10
L.dz.	
Ilość z... ..	

HKN.903.406.2024.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
12.08.2024 r.	HKL 05636/2024 HKL 05635/2024	Mszczonów, ul. Spokojna 18 (hydrant)	Monitoring kontrolny	mętność
29.08.2024 r.	SB/104510/08/2024	Mszczonów, ul. Spokojna 18 (hydrant)	mętność	BRAK

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Mszczonów**


W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 12.08.2024 r., punkt poboru: hydrant, ul. Spokojna 18, Mszczonów zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL 05635/2024, **stwierdzono przekroczenie parametru: mętność – wynik: 1,1 NTU, przy zalecanej wartości: 1 NTU.**

Zarządzający wodociągiem przeprowadził działania naprawcze oraz przedstawił wynik badania próbki wody pobranej w dniu 29.08.2024 r., z ww. punktu poboru, sprawozdania z badań nr SB/104510/08/2024 z dnia 30.08.2024 r., w którym nie stwierdzono przekroczenia badanego parametru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie podjętych i przedstawionych czynności związanych z nadzorem sanitarnym, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z ww. wodociągu, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie


Łukasz Szymański, PhDr.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
3. a/a