

RPW/9450/2025 P
Data: 2025-06-05

HKN.903.149.2025.1

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), §21 ust 3 oraz § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniu:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
26.05.2025 r.	SB/61427/06/2025	Mszczonów, SUW Tysiąclecia	Monitoring przeglądowy	mangan

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Mszczonów ze względu na przekroczenie manganu

UZASADNIENIE

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.05.2025 r., punkt poboru: Stacja Uzdadniania Wody w Mszczonowie, ul. Tysiąclecia 1, zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL 00623/2025 stwierdzono **przekroczenie parametru: mangan, wynik: 57,9 µg/l, przy wymaganej wartości parametrycznej: 50 µg/l.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie przedstawionych wyników badań, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z ww. wodociągu, w związku z przekroczeniem parametrów manganu nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Żyrardowie

Zy. M. Kamińska
Łukasz Szymański, PhDr.

1. Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczonów w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów
3. a/a

