



Żyrardów, dnia 4 lipca 2025 r.

HKN.903.149.2025.4

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust 3 oraz § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
26.05.2025 r.	SB/61427/06/2025	Mszczonów, SUW Tysiąclecia	Monitoring przeglądowy	mangan
30.06.2025 r.	SB/76706/07/2025	Mszczonów, SUW Tysiąclecia	mangan	BRAK

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Mszczonów**

UZASADNIENIE

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.05.2025 r., punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Mszczonowie, ul. Tysiąclecia 1, zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL 00623/2025 stwierdzono przekroczenie parametru: mangan, wynik: 57,9 µg/l, przy wymaganej wartości parametrycznej: 50 µg/l.

Zarządzający wodociągiem w dniu 04.07.2025 r. przedstawił wyniki badań próbki wody pobranej w dniu 30.06.2025 r. z ww. punktu poboru, sprawozdanie nr: SB/76706/07/2025, obejmujące swym zakresem parametr: mangan. W przesłanym sprawozdaniu nie stwierdzono przekroczenia badanego parametru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie przedstawionego sprawozdania z badań, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z ww. wodociągu spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
Łukasz Szymański, PhDr

/dokument podpisany elektronicznie/

1. Komunikat o przydatności wody do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczonów w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów
3. a/a