



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

g. 4021.3.56.2025, MD.



RPM/14469/2025
Data: 2025-09-18

HKN.903.242.2025.1

Żyrardów, dnia 17 września 2025 roku

Urząd Miejski w Mszczonowie
Pl. Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

URZĄD MIEJSKI
w Mszczonowie
Biuro Podawcze

WPLYNEŁO
DNIA 2025-09-18

L.dz.
Ilość zał.

Dotyczy: Ocena jakości wody w wodociągu Mszczonów, ujęcie Tysiąclecia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), §21 ust.2 - 4 oraz § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych:

Wodociąg	Mszczonów
Punkt poboru	ul. Henryka Sienkiewicza 14 (zdrój)
Data poboru	15.09.2025 r.
Zakres badania	Monitoring kontrolny oraz enterokoki
Przekroczony parametr	Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody
Wartość przekroczenia	1 jtk/100 ml
Wartość dopuszczalna	0 jtk/100 ml
Data zgłoszenia	2025-09-17
Numer próbki	04110/2025/P
Data otrzymania zgłoszenia	2025-09-17

WYDRUK DOKONANO

Dnia 18.09.25
Podpis: Poliusko

Podpis elektroniczny zweryfikowano
w dniu 18.09.25

Wynik weryfikacji: ważny/nieważny/
/brak możliwości weryfikacji.

(podpis sporządzający wydruk)



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 855 32 42
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Mszczonów – ujęcie Tysiąclecia
ze względu na przekroczenie liczby enterokoków**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, zawiadamia, że próbka wody pobrana z wodociągu nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294)

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Łukasz Szymański, PhDr
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
/dokument podpisany elektronicznie/