



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.903.262.2025.7

Żyrardów, 3 listopada 2025 roku

Urząd Miejski w Mszczonowie
Pl. Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Dotyczy: wodociąg Mszczonów, ujęcie Tysiąclecia

OCENA

Na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust 1 pkt 1 oraz § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdania pobranej próbki wody,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mszczonów, ujęcie Tysiąclecia.

uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy danych zawartych w sprawozdaniu z badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, zawiadamia, że jakość wody w ww. wodociągu, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg	Mszczonów, ujęcie Tysiąclecia
Data poboru	27.10.2025 r.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 855 32 42
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20

Punkt poboru	SUW Tysiąclecia, Mszczonów
Zakres badania	ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22±2 °C, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba Enterokoków, mętność, chlor wolny
Numer sprawozdania	SB/132859/10/2025
Przekroczone parametry	BRAK
Data sprawozdania	31.10.2025 r.
Data otrzymania sprawozdania	3.11.2025 r.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Łukasz Szymański, PhD, DBA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1.Komunikat o przydatności wody do spożycia.