



Żyrardów, 3.11.2025r.

L.dz. TO-I-420.1/ **76** / **1180** /2025

Marek Brzozowski
ul. Łąkowa 42, Mariampol
96-316 Międzyborów

Dot.: Zgoda na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.10.2025 r., informujemy, iż wyrażamy zgodę na wprowadzanie do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie ścieków przemysłowych powstających na terenie fermy położonej w miejscowości Badowo-Dańki, w gminie Mszczonów (nr dz.: 46/11 i 46/7), zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1220) przy zachowaniu sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz. U. 2006 nr. 136 poz. 964) oraz warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1757).

Ścieki wprowadzane do kanalizacji nie mogą zawierać:

- a/ odpadków stałych: żwir, piasek, gruz, popiół, szkło, tekstylia, skóry włókna itp.
- b/ żywic, lakierów, mas bitumicznych, smoły, mieszanin cementowych, itp.
- c/ substancji palnych i wybuchowych, benzyn, naft, olejów opałowych i innych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, itp.
- d/ substancji żrących i toksycznych: kwasów, zasad, rozpuszczalników itp.
- e/ odchodów z hodowli zwierząt: gnojówki, obornika, słomy i kiszzonek, odpadów mleczarskich, części stałych pochodzących z uboju zwierząt tj.: podroby, kości, krew, sierść, tłuszcz itp.
- f/ parametry chemiczne ścieków:
 - 1) Temperatura – 40° C i poniżej,
 - 2) Odczyn – 6,5-9,5 pH,
 - 3) Azot amonowy – 200 mg NH/dm³ i poniżej



Przedsiębiorstwo
— Gospodarki
Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o.

tel. (+48) **46 855 40 41** do 42
pgk@pgk.zyrardow.pl

NIP 838 000 72 01 / KRS 0000153850

Bank Pekao S.A. Nr 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Kapitał Zakładowy 54 315 000,00 PLN

XX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia

www.pgk.zyrardow.pl
fb.com/pgkzyrardow/

4) Azot ogólny	–	300 mg NH/dm ³ i poniżej
5) Chlorki	–	1000 mg Cl/dm ³ i poniżej
6) Siarczany	–	500 mg SO ₄ /dm ³ i poniżej
7) Węglowodory ropopochodne	–	15 mg/dm ³ i poniżej
8) Odczyn	–	6,5 – 9,5 pH,
9) B.Z.T ₅	–	1000 mg O ₂ /dm ³ i poniżej,
10) ChZT _{Cr}	–	2500 mg O ₂ /dm ³ i poniżej,
11) Zawiesina ogółem	–	1500 mg/dm ³ i poniżej,
12) Ekstrakt eterowy	–	100 mg/dm ³ i poniżej,
13) Fosfor ogólny	–	10 mg/dm ³ i poniżej,
14) Substancje powierzchniowo czynne anionowe	–	15 mg/dm ³ i poniżej,
15) Ołów	–	1 mg Pb/dm ³ i poniżej,
16) Miedź	–	1 mg Cu/dm ³ i poniżej,
17) Cynk	–	5 mg Zn/dm ³ i poniżej,
18) Kadm	–	0,4 mg Cd/dm ³ i poniżej,
19) Nikiel	–	1 mg Ni/dm ³ i poniżej,
20) Fenole lotne	–	15 mg/dm ³ i poniżej,
21) Chrom +6	–	0,2 mg/dm ³ i poniżej,
22) Chrom ogólny	–	1 mg/dm ³ i poniżej.
23) Rtęć	–	0,1 mg/dm ³ i poniżej.
24) Indeks sumy metali ciężkich	–	1,5*.

* Indeks sumy metali ciężkich obliczony jako $\sum \frac{c_i}{a_i}$ gdzie: c_i – stężenie metali, a_i – stężenie dopuszczalne metali

Ilość ścieków przemysłowych dostarczanych do punktu zlewnego wyniesie: $Q_{\text{śred.dob.}} = 19,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maxrok}} = 1116,0 \text{ m}^3/\text{rok}$. Dostarczane ścieki będą stanowiły mieszaninę ścieków bytowych z pomieszczeń socjalnych fermy i ścieków przemysłowych powstających podczas: płukania instalacji pojenia, utrzymania porządku w pomieszczeniach socjalnych i sortowania jaj.

Punkt zlewny do którego odprowadzane będą ścieki zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków ul. Czysta 5 w Żyrardowie (nr działki 1263/10, współrzędne: N 52° 03' 45,5", E 20° 25' 21,4").

Punkt zlewny wyposażony jest w przepływomierz do pomiaru ilości dowożonych ścieków.

W celu zawarcia umowy na przyjmowanie ścieków przemysłowych na zlewnię w powyższym zakresie prosimy o dostarczenie stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Z poważaniem

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.
PREZESZARZĄDU

Michał Klonowski