


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYRARDOWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻYRARDOWIE

ul. S. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów, NIP: 838-128-23-69, REGON: 017452571-00020
tel. +48 46 855-32-42, fax. +48 46 855-38-13, e-mail: zyrardow@psse.waw.pl, www.zyrardow.psse.waw.pl



HKN.4300.44.2020.1



Żyrardów, dnia 26 marca 2019r.

Ocena obszarowa
jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie
Gminy Mszczonów za 2019 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 59 ze zm.) i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach monitoringu jakości wody realizowanego przez inspekcję sanitarną i prowadzonej kontroli wewnętrznej dokonał obszarowej oceny jakości wody.

Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów - Wodociąg Mszczonów
Wielkość produkcji wody w m ³ /24h	1273,93
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	6497
Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana	Odżelazianie Odmanganianie Napowietrzanie Chlorowanie
Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Przekroczenia krótkotrwałe: zapach liczba bakterii grupy coli liczba bakterii Escherichia coli
Zgłoszone reakcje niepożądane, związane ze spożyciem wody na danym obszarze	Brak zgłoszeń
Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody	Decyzja administracyjna
Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.	Unieruchomienie wodociągu, przełączenie na inną sieć, płukanie i dodatkowa dezynfekcja sieci; przedstawiono prawidłowe wyniki
Strefy zaopatrzenia	Mszczonów, Badowo-Mściska, Ciemno-Gnojna, Grabce Józefpolskie, Pogorzałki, Sosnowica, Wymysłów

Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów - Wodociąg Marków Towarzystwo
Wielkość produkcji wody w m ³ /24h	141,83
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	659
Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana	Odżelazianie Odmanganianie Napowietrzanie
Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Brak przekroczeń
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze,	Brak zgłoszeń
Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody	Brak postępowań
Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.	Brak działań
Strefy zaopatrzenia	Czekaj, Długowizna, Grabce Towarzystwo, Lublinów, Marków Świnice, Marków Towarzystwo, Nowy Dworek, Olszówka, Świnice, Wólka Wręcka, Wręcza, Wręcza A, Sade Budy

niepodlega

POLEKA
STWORZENIE GODZĄCENIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów – Wodociąg Badowo Dańki
Wielkość produkcji wody w m ³ /24h	205,06
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	479
Jakości wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana	Brak
Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Przekroczenie krótkotrwałe: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze,	Brak zgłoszeń
Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody	Brak postępowań
Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.	Dodatkowa dezynfekcja i płukanie sieci; przedstawiono prawidłowe wyniki
Strefy zaopatrzenia	Adamówek, Badowo Danki, Kamionka, Sosnowica, Wymysłów

Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów – Wodociąg Piekary
Wielkość produkcji wody w m ³ /24h	256,96
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	1151
Jakości wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana	Usuwanie azotanów
Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Brak przekroczeń
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze,	Brak zgłoszeń
Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody	Brak postępowań
Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.	Brak działań
Strefy zaopatrzenia	Adamowice, Badów Górny, Budy Strzyże, Gąba, Huta Piekarska, Kowiesowo, Kowiesy, Lindów, Michalin, Piekarowo, Piekary, Podlindowo, Powązki, Zimnice, Strzyże

Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów – Wodociąg Osuchów
Wielkość produkcji wody w m ³ /24h	223,05
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	1458
Jakości wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana	Brak uzdatniania
Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Przekroczenia krótkotrwałe: zapach, liczba bakterii grupy coli
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze,	Brak zgłoszeń
Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody	Brak postępowań
Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.	Płukanie sieci; przedstawiono prawidłowe wynik
Strefy zaopatrzenia	Bobrowce, Bronisławów, Budy Strzyże, Bronisławka, Chudolipie, Dębiny Osuchowskie, Janówek, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Małachowszczyzna, Marianka, Nowe Poręby, Nosy Poniatki, Olszewek, Osuchów, Pawłowice, Pieńki Osuchowskie, Pieńki Strzyże, Dwórzno, Strzyże, Suszeniec, Tłumy, Władysławów, Wagnanka, Zbiroza, Zimna Woda,

Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów – Wodociąg Osuchów II
Wielkość produkcji wody w m ³ /24h	15,55
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	45
Jakości wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana	Brak uzdatniania
Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Brak przekroczeń
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze,	Brak zgłoszeń
Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody	Brak postępowań
Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.	Brak działań
Strefy zaopatrzenia	Osuchów

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań próbek wody oraz po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie nie stwierdził zagrożenia dla zdrowia mieszkańców**. Ocenił wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jako przydatną i wydał pozytywną ocenę jej jakości.


**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Żyrardowie
Andrzej Mikołaj Liszewski
lek. specjalista ch. zakaźnych, epidemiologii
i zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
3. a/a