



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.713m.2020.PK

Łowicz, dnia 10 lutego 2021 r.



INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte – na wniosek Gminy Mszczonów z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1, wniesionego do tutejszego organu przez osobę fizyczną upoważnioną do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy – postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- **wykonanie urządzeń wodnych** w postaci przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem „O-4” przebiegającego przez dz. nr ew. 1944, obręb Mszczonów, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski poprzez wydłużenie istniejącego rurociągu krytego o średnicy $\varnothing$ 800mm i długości 10m do długości 14m wraz z posadowieniem w jego biegu studni przelewowej o średnicy $\varnothing$ 1500mm, których lokalizacje opisano za pomocą współrzędnych geodezyjnych:

Współrzędne geodezyjne punktów znaczących		
Nowy fragment rurociągu - początek	X 5760354,0	Y 7466893,8
Nowy fragment rurociągu - koniec	X 5760365,1	Y 7466896,6
Studnia przelewowa	X 5760364,0	Y 7466893,3

- **usługę wodną** polegającą na wprowadzaniu do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem „O-4” projektowanym wylotem w postaci studni przelotowej wód opadowych i roztopowych powstających na powierzchniach utwardzonych i nieprzepuszczalnych ulicy Szkolnej w Mszczonowie, w ilościach:

$$Q_{\max.s} = 0,0473 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr.a}} = 2 \text{ 602 m}^3/\text{a};$$

o dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l;
- zawiesina ogólna do 100 mg/l.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują:

1. **Urząd Miasta Mszczonowa, Pl. Marsz. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz obwieszczeni na łamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informację zwrotną dotyczącą okresu wywieszenia przedmiotowego pisma;**
2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;
3. a/a.