



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 25 marca 2021 r.

WPLYNĘŁO DNIA	URZĄD MIEJSKI
	w Mszczonowie
	Biuro Podawcze
	2021-04-01
L.dz.	
ilość zał.	

WA.ZZŚ.5.435.1.54.2021.MS

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 43 lit. oraz 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawiązując do wystąpienia Burmistrz Mszczonowa z dnia 12 lutego 2021 r., znak: G.6220.04.2021.JJ w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Grzegorza Ludwiaka reprezentującego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zastępczej studnia eksploatacyjnej St. 1A na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych tysiąclecia z utworów czwartorzędowych/plejstocentrycznych”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznym;
2. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
3. teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych;
4. podczas prowadzenia odwiertów stosować szczelne izolowanie nawierconych warstw wodonośnych, nieprzewidywanych do eksploatacji, zapobiegające ewent. kontaktowi hydraulicznemu;
5. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
6. planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym Użytkownikom wód;
7. bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru 50 m³/h;
8. prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
9. na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania próbnego odprowadzać na odległość uniemożliwiającą wtórną infiltrację wody do użytkowej warstwy wodonośnej oraz podtopienia obszarów sąsiednich.

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Ludwiak w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Gminy Mszczonów, pismem z dnia 3 lutego 2021 r., wystąpił do Burmistrza Mszczonowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Burmistrz Mszczonowa wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zastępczej studni eksploatacyjnej St. 1A na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych tysiąclecia z utworów czwartorzędowych/plejstocenijskich/”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu zastępczej studni eksploatacyjnej St. 1A, ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych, o maksymalnej wydajności 50 m³/h dla potrzeb wodociągu gminy Mszczonów. Przedmiotowa studnia zlokalizowana będzie na terenie działki ewidencyjnej nr 1067/2 obręb 0001 zlokalizowanej przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie. W chwili obecnej na terenie ujęcia działają dwie studnie St. 1 i St. 2. W związku z utratą parametrów eksploatacyjnych studni St. 1 podjęto decyzję o jej likwidacji i zaprojektowaniu studni zastępczej. Projektowana Studnia St. 1A będzie pracować naprzemiennie z istniejącą studnią St.2. Studnia zostanie wykonana systemem udarowo-obrotowym w rurach o średnicy 508 mm do głębokości 13 m p.p.t. a następnie w rurach o średnicy 457 mm do głębokości 119,5 m p.p.t. Filtr zostanie posadowiony na głębokości 119 m p.p.t. na poduszce żwirowej o grubości 0,5 m. Po zafiltrowaniu otworu wykonana zostanie obsypka piaskowo/żwirowa. Studnia zostanie zabezpieczona szczelną obudową. Do poboru wody zainstalowana zostanie pompa głębinowa mocy do 10 kW. Woda będzie pompowana do wewnętrznej sieci wodociągowej do istniejących urządzeń ujęcia Tysiąclecia, skąd trafi do sieci.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Ścieki bytowe powstając w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą odprowadzane do przewoźnych toalet, opróżnianych przez uprawnione podmioty. Do realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu, do czasu przekazania ich uprawnionym podmiotom. W związku z koniecznością uzdatniania pobieranej wody będą powstawać ścieki popłuczne, które będą odprowadzane do kanalizacji gminnej. Wody opadowe i roztopowe będą spływały powierzchniowo poza obudowę na tereny zielone wokół studni. Projektowana studnia będzie pracować naprzemiennie z istniejącą studnią St. 2. Dla projektowanej studni wykonana będzie szczelna obudowa, uniemożliwiająca zanieczyszczenie ujmowanej warstwy wodonośnej. Studnia będzie zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia z ograniczonym dostępem dla osób trzecich.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą.

Dla JCWP Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art.4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dz. U. Województwa Mazowieckiego poz. 3449 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują:

1. Burmistrz Mszczonowa, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
2. a/a