

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
GMINY MSZCZONÓW**

96-320 Mszczonów ul. Spółdzielcza 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E- MAIL: sekretariat@zgkim.samorząd.pl

Mszczonów, dn. 14.08.2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

w m. Ciemno-Gnojna dla Gminy Mszczonów

1. Sieć wykonać jako tłoczną z rur PEHD, opartą na systemie przydomowych
jednofazowych pompowni ścieków zlokalizowanych przy budynkach
i zasilanych w energię elektryczną z tych budynków.
Włączenie do istniejącej pompowni w ul. Tarczyńskiej poprzez studnię rozprężną.
Projekt uzgodnić z ZGKiM w Mszczonowie.
2. Dopuszczalna jakość i ilość odprowadzanych ścieków ścieki socjalne w ilości ok.
3m³/miesiąc na mieszkańca.
3. Termin ważności warunków technicznych – 24 miesiące od dnia ich wydania.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Łudwiak