

**Zamawiający:****Gmina Mszczonów**

Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

**Adresat:**

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

**Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: **RG.271.2.9.2019.KT** pn.:**Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap****I**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 566188-N-2019; data zamieszczenia ogłoszenia 27.06.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje nw. zmian treści dokumentów przetargowych.

**A. Pytania:**

1. Proszę o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz warunki i uzgodnienia gestorów sieci wyszczególnione w pkt. 2 Części opisowej Projektu budowlanego.
2. Proszę o potwierdzenie, że materiał uzyskany z wykopu ma zostać przewieziony na odległość do 1 km i rozplantowany w miejscu wskazanym przez Inwestora?
3. Czy w przypadku stwierdzenia odpowiedniej jakości istniejącego gruntu Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa w technologii mieszania na miejscu? Czy w przypadku występowania gruntu nieprzydatnego do wykonania stabilizacji na miejscu Zamawiający dopuszcza wymianę tego gruntu na kruszywo spełniające wymagania przedstawione w SST i wówczas wykonanie stabilizacji na miejscu?
4. Proszę o podanie rodzaju ścianek czołowych przepustów (skośne czy proste)?
5. Czy zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji deszczowej?
6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepustów z rur PEHD zamiast betonowych?
7. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
8. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.
9. Czy zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?
10. Specyfikacje dla warstw bitumicznych są oparte na zapisach zastąpionych Wymagań Technicznych WT-2 wydanie 2010. Czy Zamawiający potwierdza konieczność stosowania przy realizacji niniejszego projektu zapisów najnowszych Wymagań Technicznych WT-2 wydanie 2014?
11. W STWiORB D-04.04.02 postawiono następujące wymaganie dodatkowe dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: „*Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane „twarde” granit, bazalt, porfir, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków.*” Czy Zamawiający potwierdza konieczność spełnienia tak wygórowanego wymagania przy realizacji niniejszego projektu? Jeśli tak, prosimy o uzasadnienie decyzji oraz potwierdzenie, że również kruszywa pochodzące z innych skał twardych (oprócz wymienionych w STWiORB D-04.04.02) będą dopuszczone do zastosowania przy realizacji robót, np. kwarcyt, amfibolit, dolomit, melafir, gabro itp. Prosimy także o podanie definicji kruszywa łamanego „twardego”, zgodnej z wymaganiami STWiORB D-04.04.02.
12. Czy Zamawiający potwierdza, że podbudowę z kruszywa łamanego można wykonać także z przekruszonych kamieni narzutowych i otoczków, zgodnie z wyżej przywołanym zapisem STWiORB D-04.04.02?

## Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający udostępnia Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami oraz dokumentację geologiczno – inżynierską dotyczącą wszystkich etapów inwestycji i stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad.2. Zamawiający potwierdza, iż materiał uzyskany z wykopu ma zostać przewieziony na odległość do 1 km i rozplantowany w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Ad.3. Należy użyć stabilizacji gotowej dowiezionej z węzła.

Ad.4. Należy zastosować przepusty ze skośnymi ściankami czołowymi.

Ad.5. Zakres zamówienia nie obejmuje budowy kanalizacji deszczowej.

Ad.6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepustów z rur PEHD.

Ad.7. Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ posiadaną dokumentację na zakres robót przyjętych do realizacji zamówienia, określonych przedmiarem robót.

Ponadto zamawiający przypomina, że przyjętym wynagrodzeniem w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie kosztorysowe. Zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym uproszczonym stanowiącym istotny element złożonej przez Wykonawcę oferty (załącznik nr 1 do Umowy) oraz ilości wykonanych robót ustalonych powykonawczo na podstawie dokumentacji powykonawczej.
- Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót wskazanych w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przy zastosowaniu cen przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Natomiast wszelkie ewentualne zmiany umowy zostały opisane w treści załączonego wzoru umowy.

Ad.8. Zgodnie z §14 ust. 1 projektu Umowy: „W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności ww. dokumentów (jeżeli takowe wystąpią):

- a) Umowa,
- b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- c) Projekt budowlany / wykonawczy,
- d) STWiORB,
- e) Przedmiar robót,
- f) oferta Wykonawcy, w takim zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z ww. dokumentami, przedmiotem zamówienia i celem Umowy”.

Ad.9. Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja.

Ad.10. Zamawiający potwierdza konieczność stosowania przy realizacji niniejszego zamówienia zapisów najnowszych Wymagań Technicznych WT-2 z 2014 r.

Ad.11. Należy zastosować kruszywo zgodne z WT- 4 z 2010 r.

Ad.12. Jeżeli przekruszone kruszywo będzie zgodne z WT- 4 z 2010 r. to można takie kruszywo wbudować w warstwę podbudowy. Zgodność należy potwierdzić przez przebadanie próbki kruszywa w certyfikowanym laboratorium drogowym.

## B. Zmiana terminu składania ofert

W związku powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6, z zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, **dokonyje przedłużenia terminu składania ofert** i w związku z tym dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

### Rozdz. XI pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**14. Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:**

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego:

**Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap**

**I**

**Nr sprawy: RG.271.2.9.2019.KT**

Nie otwierać przed 17.07.2019r. przed godz. 12<sup>00</sup>

Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Rozdz. XII pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. **Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 17.07.2019r. do godziny 11.45 w pok. nr 1 (punkt podawczy) Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1.**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2019r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie**

**C. Powyższe zmiany w zakresie terminu składania ofert skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.**

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Hanna Jawruch  
Zastępca Burmistrza